



Baustoffüberwachung Gesteinsbaustoffe

BAU-ZERT e. V.

Paradiesstraße 208, 12526 Berlin



BAU-ZERT e.V. Paradiesstraße 208; 12526 Berlin

EUROQUARZ GmbH

Südwall 15

D-46282 Dorsten

ÜBERWACHUNGSBESCHEINIGUNG

für den

Berichtszeitraum vom 01.04.2024 - 30.06.2025

Das Quarzwerk: Laußnitz

Werknummer: 2.3422.2196.

wurde gemäß Überwachungsbericht 2025

der Überwachungsbeauftragten Dipl.-Ing. Katrin Rahmig

folgende Produkte im Rahmen einer **Fremdüberwachungsprüfung** stichprobenartig überprüft:

- ▶ Gesteinskörnungen für Beton nach DIN EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse
- ▶ Gesteinskörnungen für Beton nach DIN EN 12620 aus unbedenklichem Vorkommen
- ▶ Gesteinskörnungen für Mörtel nach EN 13139

Aufgrund des Ergebnisses der Überwachungsprüfung ist das Werk weiterhin berechtigt, zum Nachweis ordnungsgemäßer Fremdüberwachung die in der Leistungserklärungen LEO 1-48/13 als überwacht ausgewiesenen Korngruppen / Lieferkornungen auf dem Lieferschein mit dem CE-Zeichen zu kennzeichnen.

Auf Grund der petrographischen Untersuchung vom 06/2024 und 04/2025 (Kieswerk Ottendorf Ockrilla kann das Material < 2 mm in die Alkaliempfindlichkeitsklasse EI gemäß DAfStb-Richtlinie „Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkali-reaktion im Beton“ eingestuft werden. Der Zertifizierungsstelle sind keine diesbezüglichen Schadensfälle bekannt.

Auf Grund der Untersuchung (Schnellprüfverfahren / und Betonversuch mit Nebelkammerlagerung) vom 2015 PZ 15/3693/01 kann das Material > 2 mm in die Alkaliempfindlichkeitsklasse EI-S gemäß DAfStb-Richtlinie „Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkali-reaktion im Beton“ eingestuft werden. Der Zertifizierungsstelle sind keine diesbezüglichen Schadensfälle bekannt.

Lieferkorngruppen nach EN 12620 und Alkaliempfindlichkeitsklasse gemäß DAfStb-Richtlinie (Alkali-Richtlinie 2013-10)

fGK 0,1-0,5 mm, fGK 0,71-1,25 mm

E I

gGK 2-3,15 mm

E I-S

gGK 3,15-5,6 mm

E I-S

gGK 4-8 mm

E I-S

GGK 5,6-8 mm

E I-S

Berlin, den 05.08.2025

Dipl.-Ing. E. Kehl

Leiter der Zertifizierungsstelle



Baustoffüberwachung Gesteinsbaustoffe

BAU-ZERT e.V.

Paradiesstr. 208, 12526 Berlin

Tel.: 030 616957-20

Fax: 030 616957-40

E-Mail: berlin@bauzert.de

Internet: www.bauzert.de

Geschäftsführer:

Dr.-Ing. Jens Uwe Pott

Dr.-Ing. Stefan Seyffert

Deutsche Bank

IBAN: DE63820700240228191300

BIC: DEUTDE33



Notified Body
0790

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten
Zertifizierungsprogramme